



ТДВ «Коростенський щебзавод»
Виробнича випробувальна лабораторія
11502, Житомирська обл., м.Коростень, вул.Каштанова, 3

Атестат акредитації
№2Т1350 від 04.07.16р. дійсний до 03.07.2021 року

Затверджую
Начальник виробничої
випробувальної лабораторії
М.В. Косубуцький
"10" січня 2018 р.

Протокол (паспорт) № Б/Н а.г.
радіаційної якості щебеню із щільних гірських порід
(дійсний на протязі року з дня видачі)

Виданий (кому): ТДВ «Коростенський щебзавод»

Підприємство виробник: ТДВ «Коростенський щебзавод» Житомирська обл., м. Коростень, вул. Каштанова, 3.

Дата видачі: «10» січня 2018р.

Клас використання продукції: визначається з застосуванням методу гама-спектрометричного вимірювання ефективної сумарної питомої активності ПРН згідно з НРБУ-97;

Кліматичні умови: температура +20°C; вологість 71%, тиск 98,4кПа.

Тип приладу: СЕГ-05 зав. №31, Свідоцтво про калібрування К 20 12 084034 17
ДП «КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»; дата калібрування 25.09.2017 р.

№ п/п	Назва продукції	Радій-226		Торій-232		Калій-40		А еф,	Клас застосування
		Бк/кг	%	Бк/кг	%	Бк/кг	%	Бк/кг	
1.	Щебінь гранітний ф. 5-20 мм;	48	±8	50	±7	1090	±4	214	Перший
		47	±8	50	±7	1095	±4	215	Перший
		47	±8	49	±7	1090	±4	216	Перший
		48	±8	50	±7	1100	±4	214	Перший
		48	±8	49	±7	1100	±4	216	Перший
		47	±8	49	±7	1090	±4	214	Перший
		48	±8	50	±7	1100	±4	215	Перший
		47	±8	50	±7	1095	±4	216	Перший
		48	±8	49	±7	1100	±4	216	Перший
		47	±8	50	±7	1095	±4	214	Перший
		Середнє							

Класифікація за класами застосувань

1 клас (А еф < 370 Бк/кг) - всі види будівництва без обмежень.

2 клас (А еф < 740 Бк/кг) - для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 годин на рік.

3 клас (А еф < 1350 Бк/кг) - для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

ВИСНОВОК:

Представлений на дослідження матеріал відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.

Відповідальний виконавець :



М.В. Косубуцький

